

innogy Stoen Operator Sp. z o.o. • ul. Piękna 46 • 00-672 Warszawa

**Adres do korespondencji:**

innogy Stoen Operator Sp. z o.o. • Usługi Sieciowe  
ul. Chrzanowskiego 12 • 04-392 Warszawa  
T +48 22 821 51 20 • F +48 22 821 54 02

NT/U/RWO 002901403 /2018



URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków  
ul. Nowy Świat 18/20  
00-373 Warszawa

Warszawa, 24 stycznia 2018 r.

Dotyczy: Wasz znak KZ-R.4121.587.2017.KW (G.KWR.KZ-OK-RP) opinii dotyczącej możliwości posadowienia obiektu budowlanego - pomnika na terenie przy , ul. Agrykola, działki ew. nr 1 (jeden), 3 (trzy) z obrębem 50615 w Warszawie

W odpowiedzi na Państwo pismo (data wpływu do innogy Stoen Operator Sp. z o.o. 15.01.2017 ) informujemy, że prawidłowa realizacja inwestycji budowlanej wiąże się z wykonaniem jej przy zachowaniu określonych wymagań - warunków technicznych. Jednym z elementów warunków technicznych w budownictwie, są odległości i wymiary. Konieczność zachowania właściwych odległości oraz wymiarów spowodowana jest względami:

- bezpieczeństwa konstrukcji,
- bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi,
- rozwiązań funkcjonalnych zagospodarowania przestrzennego,
- bezpieczeństwa pożarowego,
- bezpieczeństwa inwentarza żywego,
- ochrony środowiska.

Usytuowanie i warunki techniczne, jakim powinna odpowiadać kanalizacja kablowa i linie kablowe podziemne w przypadku zbliżeń z innymi obiektami budowlanymi:

1. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub linii kablowej podziemnej:

- 1) odległość podstawowa: 0,1 m;
- 2) głębokość podstawowa: co najmniej taka sama jak głębokość innej kanalizacji lub kabla;
- 3) zabezpieczenie specjalne: taśma ostrzegawcza;
- 4) zabezpieczenie szczególne: rury zbliżeniowe.

2. Usytuowanie i zabezpieczania linii elektroenergetycznej ziemnej (kabel ziemny):

- 1) odległość podstawowa: 0,5 m lub wg uzgodnienia;
- 2) głębokość podstawowa: 0,7 m;
- 3) zabezpieczenie specjalne: rury zbliżeniowe oraz taśma ostrzegawcza;
- 4) zabezpieczenie szczególne: przegroda betonowa.



**innogy Stoen Operator Sp. z o.o.**

ul. Piękna 46 • 00-672 Warszawa • T +48 22 821 31 31 • F +48 22 821 47 02 • E operator@innogy.com • I www.innogystoenoperator.pl  
• Prezes Zarządu Robert Stelmazczyk • Członek Zarządu Jarosław Malicki • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS  
Nr KRS 0000270640 • Kapitał Zakładowy (opłacony w całości) 2.628.938.750,00 zł • Konto bankowe: Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57  
27124062471111000049786116 • NIP: 525-238-60-94



innogy

STOEN OPERATOR

Jednocześnie informujemy, że w celu uzyskania informacji dotyczących urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się na terenie robót należy złożyć zlecenie na odpłatne wykonanie inwentaryzacji ww. urządzeń. Posiadanie aktualnej inwentaryzacji naszych urządzeń pozwoli Państwu na bezpieczne wykonanie robót. Zlecenie prosimy złożyć w innogy Stoen Operator Sp. z o.o., Dane Majątkowe Sieci, ul. Rudzka 18 w Warszawie.

Interaktywny druk zlecenia znajduje się na stronie internetowej: [www.innogystoenoperator.pl](http://www.innogystoenoperator.pl), zakładka DLA DOMU -> Obsługa klienta -> Usługi-> Dokumentacja Techniczna Sieci -> zlecenie wykonania usługi.

Z poważaniem

SENIOR MENEDZER

*Tomasz Zuraw*

MENEDZER

*Wojciech Czerniakowski*

Do wiadomości:  
NM-DT